



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

Vestytinė biuleteninė įstaiga, Rotušės a.12, LT-44279, Kaunas, tel. (8 37) 32 0704, faks. (8 37) 32 0854, e.p.kauno.raad@kid.am.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 180742290

UAB "AF-Enprima" 2010-02-12 Nr. KR12-432/19
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai I 2010-01-191 Nr. ID-062
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių
skyriui
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Kaišiadorių PGL
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniiui
Kauno apskrities viršininko administracijai

ATRANKOS IŠVADA
DĖL KRUONIO HAE PAPILDOMO AGREGATO NR. 5 MONTAVIMO IR
EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): UAB „AF-Enprima“, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. 8 5 2107210

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. AB „Lietuvos energija“ filialas Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, Kruonis, Kaišiadorių raj. LT-56037

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės papildomo agregato Nr. 5 montavimas ir eksploatacija.

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Esama Kruonio HAE teritorija, Kruonis, Kaišiadorių raj., Kauno apskritis

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Prie šiuo metu veikiančių Kruonio HAE 4 agregatų papildomai numatomas sumontuoti agregatas Nr.5, skirtas išlyginti/balansuoti vėjo jėgainių gaminamos energijos dažnus netolygumus bendroje energetinėje sistemoje, kurioje atsiranda dėl skirtingo ir netolygaus vėjų stiprumo. Skirtingai nuo esamų agregatų, planuojamas agregatas Nr. 5 bus modernus ir asinchroninis, t.y. galės dirbti lanksčiai, prisitaikant prie vėjų jėgainių darbo ir atitinkamai keičiant galią. Planuojamo agregato galingumas 250 MW, vandens numatomas paėmimas/išleidimas – 200-220 m³/s. Įrengus šį agregatą ir toliau normaliais režimais elektrinėje dirbs tik vienas-du agregatai, likę agregatai bus rezervo. Planuojamą ūkinę veiklą - 5 agregatą – sudaro šie elementai ir įrenginiai: turbina - siurblys (250 MW galingumas), generatorius - variklis (250 MW galingumas), vamzdynas (840 m ilgio), transformatorius ir kt. elektriniai įrenginiai. Visa ši įranga bus montuojama specialiai šiai veiklai numatytose ir parengtose HAE vietose, pritaikant esamas konstrukcijas, pamatus, pastatus, kitą įrangą bei esamą inžinierinę infrastruktūrą.

Pastabos, sąlygos. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių normatyvinių reikalavimų užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Rengiant techninį projektą, turi būti parengta projekto dalis „Aplinkos apsauga“ pagal STR 1.05.05:2004 reikalavimus.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į saugomas teritorijas, tikrai ribojasi su Strevos kraštovaizdžio draustinio ir Natura 2000 teritorijomis. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo parengta reikšmingumo nustatymo ataskaita ir pateikta Saugomų teritorijų tarnybai. Gauta išvada Nr. V3-10.7-38, kad PŪV įgyvendinimas nedarys neigiamo poveikio aplinkai.

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie priimtą atrankos išvadą informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorius



Antanas Petrauskas